

T.C.  
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



## HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No :34-HYB-2422  
İlk Veriliş Tarihi :26.01.2007  
Son Geçerlilik Tarihi :26.01.2021  
Firmanın Adı :HASSA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Firmanın Adresi :KADİR AKDOĞAN CAD. NO:59 KÜÇÜKKÖY-GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE  
Hizmet Yeri Adresi :KADİR AKDOĞAN CAD. NO:59 KÜÇÜKKÖY-G.OSMANPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE  
Sicil No :229489

### Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12849 (13.11.2014)YETKİLİ SERVİSLER - ALARM CİHAZLARI İÇİN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN  
\* GFE BİNA KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (1471437)  
(20.05.2014) (GLOBAL) MARKALI  
\* F.S.S. GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV VE TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.  
YETKİLİ SERVİSİ (1411376)  
(16.07.2012) (INIM) MARKALI
2. TS 13345 (09.12.2016)YETKİLİ SERVİSLER - YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE DONANIMLARI - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN  
\* HASSA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (246188)  
(16.07.2012) (BUCKEYE) MARKALI  
\* F.S.S. GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV VE TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.  
YETKİLİ SERVİSİ (1411376)  
(16.07.2012) (INIM) MARKALI
3. TS 11827 (24.04.2017)İŞ YERLERİ - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN  
(ABC YANGIN SINIFLARI İÇİN 25 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, TİP I B YANGIN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN 50 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, 100 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, 150 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, TİP II B YANGIN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN -SU ESASLI (KÖPÜKLÜ), DEPOLANMIŞ BASINÇLI (SÜREKLİ BASINÇLI), AB YANGIN SINIFLARI İÇİN 25 LT ANMA DOLUM KAPASİTELİ TİP I B YANGIN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN 50 LT ANMA DOLUM KAPASİTELİ TİP II B YANGIN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN 100 LT ANMA DOLUM KAPASİTELİ, 150 LT ANMA DOLUM KAPASİTELİ •SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER -TOZ TİPİ, DEPOLANMIŞ BASINÇLI (SÜREKLİ BASINÇLI), ABC YANGIN SINIFLARI İÇİN 1 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ 5A, 21B YANGIN BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN 2 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ 8A, 34B YANGIN BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN 4 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ 13A, 70B YANGIN BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN 6 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ 21A, 113B YANGIN BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN 9 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ 27A, 144B YANGIN BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN 12 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ 43A, 183B YANGIN BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN -SU BAZLI (KÖPÜKLÜ), DEPOLANMIŞ BASINÇLI (SÜREKLİ BASINÇLI), AB YANGIN SINIFLARI İÇİN 6 LT ANMA DOLUM KAPASİTELİ 13A, 113B YANGIN BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN 9 LT ANMA DOLUM KAPASİTELİ 13A, 183B YANGIN



Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgeleme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde, firmanın, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

02.01.2020

MAHMUT YAVUZ

AVRUPA YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ  
V.



Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı İOSB Binası Yanı Başakşehir /İSTANBUL Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467

T.C.  
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



## HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No :34-HYB-2422  
İlk Veriliş Tarihi :26.01.2007  
Son Geçerlilik Tarihi :26.01.2021  
Firmanın Adı :HASSA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Firmanın Adresi :KADİR AKDOĞAN CAD. NO:59 KÜÇÜKKÖY-GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE  
Hizmet Yeri Adresi :KADİR AKDOĞAN CAD. NO:59 KÜÇÜKKÖY-G.OSMANPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE  
Sicil No :229489

### Verilen Hizmetin Kapsamı

BÜYÜKLÜKLERİ İÇİN 12 LT ANMA DOLUM KAPASİTELİ SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER -CO2 (KARBONDİOKSİTLİ), BC YANGIN SINIFLARI İÇİN 2 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, 21 B YANGIN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN 5 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, 55 B 10 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, 30 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ, 45 KG ANMA DOLUM KAPASİTELİ YANGIN BÜYÜKLÜĞÜ İÇİN



Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

02.01.2020

MAHMUT YAVUZ

AVRUPA YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ  
V.



Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı İOSB Binası Yanı Başakşehir /İSTANBUL Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467